焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			令和5年度							
測定年月日			R5.4.24	R5.4.24	R5.7.7	R5.7.7	R5.10.2	R5.10.2	R6.2.22	R6.2.22
運転炉			2号炉		3号炉		2号炉		2号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			令和4年度							
測定年月日			R4.4.25	R4.4.22	R4.7.11	R4.7.11	R4.10.3	R4.10.3	R5.1.10	R5.1.10
運転炉			3号炉		2号炉		2号炉		3号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			令和3年度							
測定年月日			R3.4.5	R3.4.5	R3.7.12	R3.7.12	R3.10.1	R3.10.1	R4.1.11	R4.1.7
運転炉			3号炉		2号炉		2号炉		3号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.29	<0.03	<0.03
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			令和2年度							
測定年月日			R2.4.27	R2.4.27	R2.7.13	R2.7.13	R2.10.1	R2.10.2	R3.1.12	R3.1.8
運転炉			3号炉		2号炉		2号炉		2号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	0.03	0.27	0.05	0.03	<0.03	0.06	0.05	<0.03
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01