

## 焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年 度		令和元年度							
測定年月日		H31.4.5	H31.4.5						
運転炉		2号炉							
試料名	基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005					
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009					
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01					
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01					
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	0.03	0.11					
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005					
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01					

## 焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

## 焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

## 焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果