焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			平成29年度							
測定年月日			H29.4.24	H29.4.24	H29.7.12	H29.7.12	H29.10.23	H29.10.23	H30.1.15	H30.1.15
運転炉			2号炉		3号炉		3号炉		3号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			平成28年度							
測定年月日			H28.4.26	H28.4.25	H28.7.13	H28.7.11	H28.10.24	H28.10.17	H29.1.17	H29.1.20
運転炉			2号炉		2号炉		3号炉		3号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	0.04	<0.03	0.04	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.10
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			平成27年度							
測定年月日			H27.4.21	H27.4.20	H27.7.16	H27.7.17	H27.10.19		H28.1.19	
運転炉			3号炉		2号炉		3号炉		3号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	0.02	<0.01	0.03	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.04
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			平成26年度							
測定年月日			H26.4.21		H26.7.15	H26.7.18	H26.10.10		H27.1.20	
運転炉			3号炉		2号炉		3号炉		2号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	<0.03
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01