

悪臭調査結果（平成29年度）

臭気指数

測定日：平成29年5月15日

測定項目	区分	測定場所				規制基準
		P-1	P-2	P-3	P-4	
臭気指数	朝	<10	<10	<10	<10	12
	昼	<10	<10	<10	<10	
	夕	<10	<10	<10	<10	
	朝	放流下水		23		28

臭気排出強度

測定点	測定日	測定項目		
		臭気指数	臭気排出強度	許容臭気排出強度
			m^3/min	m^3/min
1号煙突	H29.5.15	40	0.20×10^5	0.18×10^8
2号煙突	H29.5.15	21	0.20×10^6	1.2×10^9
3号煙突	H29.7.12	27	0.32×10^6	0.98×10^8

悪臭調査結果（平成28年度）

臭気指数

測定日：平成28年5月23日

測定項目	区分	測定場所				規制基準
		P-1	P-2	P-3	P-4	
臭気指数	朝	<10	<10	<10	<10	12
	昼	<10	<10	<10	<10	
	夕	<10	<10	<10	<10	
	朝	放流下水		13		28

臭気排出強度

測定点	測定日	測定項目		
		臭気指数	臭気排出強度	許容臭気排出強度
			m^3_N/min	m^3_N/min
1号煙突	H28.5.23	20	0.89×10^5	0.24×10^8
2号煙突	H28.5.23	25	0.21×10^6	1.1×10^9
3号煙突	H28.11.14	27	0.30×10^6	0.97×10^8

悪臭調査結果（平成27年度）

臭気指数

測定日：平成27年5月18日

測定項目	区分	測定場所				規制基準
		P-1	P-2	P-3	P-4	
臭気指数	朝	<10	<10	<10	<10	12
	昼	<10	<10	<10	<10	
	夕	<10	<10	<10	<10	
	朝	放流下水		11		28

臭気排出強度

測定点	測定日	測定項目		
		臭気指数	臭気排出強度	許容臭気排出強度
			m^3/min	m^3/min
1号煙突	H27.5.18	16	0.37×10^5	0.24×10^8
2号煙突	H27.7.16	25	0.25×10^6	0.12×10^9
3号煙突	H27.5.18	26	0.24×10^6	0.98×10^8

悪臭調査結果（平成26年度）

臭気指数

測定日：平成26年5月1日

測定項目	区分	測定場所				規制基準
		P-1	P-2	P-3	P-4	
臭気指数	朝	<10	<10	<10	<10	12
	昼	<10	<10	<10	<10	
	夕	<10	<10	<10	<10	
	朝	放流下水		15		28

臭気排出強度

測定点	測定日	測定項目		
		臭気指数	臭気排出強度	許容臭気排出強度
			m^3/min	m^3/min
1号煙突	H26.5.1	14	0.25×10^5	0.25×10^8
2号煙突	H26.7.14	25	0.22×10^6	0.12×10^9
3号煙突	H26.5.1	27	0.36×10^6	0.12×10^9