

令和2年度 多摩清掃工場における「排ガス」「飛灰固化物」「焼却灰（主灰）」の放射能濃度測定結果

測定機関：株式会社 むさしの計測

試料名	回数	試料採取日	試料測定日	測定値等	放射性セシウム			試料名	回数	試料採取日	試料測定日	測定値等	放射性セシウム			単位						
					測定値	不検出	不検出						測定値	不検出	不検出							
排ガス	1回目	2020/4/3	2020/4/3	測定値	不検出	不検出	不検出	排ガス	7回目	号炉		測定値				Ba/m ³ N						
	2号炉			検出下限値	(0.15~0.74)	(0.13~0.72)			号炉			測定値										
飛灰固化物	2回目	2020/5/15	2020/5/20	測定値	不検出	不検出	不検出		8回目	号炉		測定値										
	3号炉			検出下限値	(0.17~0.58)	(0.13~0.56)			号炉			検出下限値										
	3回目	2020/6/19	2020/6/24	測定値	不検出	不検出	不検出		9回目	号炉		測定値										
	2号炉			検出下限値	(0.14~0.58)	(0.14~0.48)			号炉			検出下限値										
焼却灰（主灰）	4回目	号炉		測定値					10回目	号炉		測定値										
	5回目			検出下限値					号炉			検出下限値										
	6回目	号炉		測定値					11回目	号炉		測定値										
				検出下限値					号炉			検出下限値										
	1回目	2020/4/3	2020/4/3	測定値	不検出	32.5	32.5		12回目	号炉		測定値				Ba/kg (Wet)						
	2号炉			検出下限値	(12.2)	(12.3)			号炉			検出下限値										
飛灰固化物	2回目	2020/5/15	2020/5/20	測定値	不検出	51.2	51.2		7回目			測定値										
	3号炉			検出下限値	(12.7)	(12.1)			号炉			検出下限値										
	3回目	2020/6/19	2020/6/23	測定値	不検出	52.8	52.8		9回目			測定値										
	4号炉			検出下限値	(10.2)	(10.0)			号炉			検出下限値										
	4回目	号炉		測定値					10回目			測定値										
	5回目			検出下限値					号炉			検出下限値										
焼却灰（主灰）	6回目	号炉		測定値					11回目			測定値										
				検出下限値					号炉			検出下限値										
	1回目	3号炉	2020/4/3	測定値	不検出	12.1	12.1		7回目	号炉		測定値										
	2号炉			検出下限値	(11.2)	(10.5)			号炉			検出下限値										
	2回目	3号炉	2020/5/15	測定値	不検出	14.4	14.4		8回目	号炉		測定値										
	3号炉			検出下限値	(9.68)	(9.63)			号炉			検出下限値										
焼却灰（主灰）	3回目	2号炉	2020/6/19	測定値	不検出	不検出	不検出		9回目	号炉		測定値										
	2号炉			検出下限値	(9.24)	(11.6)			号炉			検出下限値										
	4回目	号炉		測定値					10回目	号炉		測定値										
	5号炉			検出下限値					号炉			検出下限値										
	5回目	号炉		測定値					11回目	号炉		測定値										
	6号炉			検出下限値					号炉			検出下限値										

検出下限値とは、その分析法で検出できる最低濃度のことです。

備考：国の方針では、放射性セシウム濃度の目安が8000 Bq/kg 以下の焼却灰等は埋立処分を可能としています。測定結果は試料採取日の濃度に補正した値です。「不検出」とは、検出下限値未満のことです。体積単位「m³N」は、標準状態 (0°C、101.3kPa) を表しています。飛灰固化物とは、ろ過式集じん器などで捕集した排ガスに含まれているばいじんを薬剤とセメントで固化したものです。主灰とは、燃やしたごみの燃えがらのことです。

空欄は今年度中に計測的に測定します。

測定方法：	平成23年12月 環境省 放射能濃度等測定方法ガイドライン ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー（文部科学省 平成4年） ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70（セイコー・イージーアンドジー社製）
-------	--

飛灰固化物	基準値
焼却灰（主灰）	8,000Bq/kg

排ガス	基準値		
	Cs-134	+	Cs-137
	20		30