

工場より排出されるダイオキシン類測定結果

| 年 度 | | | | 令和6年度 | | | |
|------|-----|------------------------------------|-------------------------------|----------|--|--|--|
| 測定日 | | | | R6.4.24 | | | |
| 測定項目 | 測定炉 | 単位 | 排出基準 | | | | |
| 排ガス | 2号炉 | ng-TEQ/m ³ _N | 排出基準値: 1 自主規制 運用値: 0.01 | 0.000033 | | | |
| | 3号炉 | | | 休炉中 | | | |
| 焼却灰 | 2号炉 | ng-TEQ/g | 3 | 0.00018 | | | |
| | 3号炉 | | | 休炉中 | | | |
| 放流下水 | | pg-TEQ/L | 10 | 0.00072 | | | |

工場より排出されるダイオキシン類測定結果

| 年 度 | | | | 令和5年度 | | | |
|------|-----|------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 測定日 | | | | R5.4.24 | R5.7.7 | R5.10.11 | 排ガス R6.2.24 灰R6.2.22 下水R6.1.9 |
| 測定項目 | 測定炉 | 単位 | 排出基準 | | | | |
| 排ガス | 2号炉 | ng-TEQ/m ³ _N | 排出基準値: 1 自主規制 運用値: 0.01 | 0.00012 | 休炉中 | 休炉中 | 0.00068 |
| | 3号炉 | | | 休炉中 | 0.0000019 | 0.000042 | 休炉中 |
| 焼却灰 | 2号炉 | ng-TEQ/g | 3 | 0.010 | 休炉中 | 休炉中 | 0.0022 |
| | 3号炉 | | | 休炉中 | 0.034 | 0.00028 | 休炉中 |
| 放流下水 | | pg-TEQ/L | 10 | 0.0016 | 0.00021 | 0.00036 | 0.0052 |

工場より排出されるダイオキシン類測定結果

| 年 度 | | | | 令和4年度 | | | |
|------|-----|------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 測定日 | | | | R4.4.25 | R4.7.11 | R4.10.3 | R5.1.10 |
| 測定項目 | 測定炉 | 単位 | 排出基準 | | | | |
| 排ガス | 2号炉 | ng-TEQ/m ³ _N | 排出基準値: 1 自主規制 運用値: 0.01 | 休炉中 | 0.00081 | 0.000042 | 休炉中 |
| | 3号炉 | | | 0.0012 | 休炉中 | 休炉中 | 0.00019 |
| 焼却灰 | 2号炉 | ng-TEQ/g | 3 | 休炉中 | 0.0057 | 0.0049 | 休炉中 |
| | 3号炉 | | | 0.0042 | 休炉中 | 休炉中 | 0.0038 |
| 放流下水 | | pg-TEQ/L | 10 | 0.00025 | 0.011 | 0.062 | 0.15 |

工場より排出されるダイオキシン類測定結果

| 年 度 | | | | 令和3年度 | | | |
|------|-----|------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 測定日 | | | | R3.4.5 | R3.7.12 | R3.10.1 | R4.1.11 |
| 測定項目 | 測定炉 | 単位 | 排出基準 | | | | |
| 排ガス | 2号炉 | ng-TEQ/m ³ _N | 排出基準値: 1 自主規制 運用値: 0.01 | 休炉中 | 0.0021 | 0.000043 | 休炉中 |
| | 3号炉 | | | 0.0030 | 休炉中 | 休炉中 | 0.00066 |
| 焼却灰 | 2号炉 | ng-TEQ/g | 3 | 休炉中 | 0.0084 | 0.0043 | 休炉中 |
| | 3号炉 | | | 0.0055 | 休炉中 | 休炉中 | 0.043 |
| 放流下水 | | pg-TEQ/L | 10 | 0.00032 | 0.0067 | 0.00050 | 0.11 |