工場より排出されるダイオキシン類測定結果

年　度				令和8年度			
測定日				R8.4.10	R8.7.7		
測定項目	測定炉	単位	排出基準				
排ガス	2号炉	ng-TEQ/m^3_N	排出基準値：1 自主規制 運用値：0．01	休炉中	0.010		
	3号炉			0.00026	休炉中		
焼却灰	2号炉	ng-TEQ/g	3	休炉中	0.0059		
	3号炉			0.0034	休炉中		
放流下水		pg-TEQ/L	10	2.0	0.66		

工場より排出されるダイオキシン類測定結果

年　度				令和7年度			
測定日				R7.4.11	R7.7.4	R7.9.29	R7.12.24
測定項目	測定炉	単位	排出基準				
排ガス	2号炉	ng-TEQ/m^3_N	排出基準値:1 自主規制 運用値:0.01	0.00000056	休炉中	0.00012	休炉中
	3号炉			休炉中	0.000044	休炉中	0.00013
焼却灰	2号炉	ng-TEQ/g	3	0.0061	休炉中	0.0047	休炉中
	3号炉			休炉中	0.0044	休炉中	0.0044
放流下水		pg-TEQ/L	10	0.012	0.16	0.65	0.46

工場より排出されるダイオキシン類測定結果

年　度				令和6年度			
測定日				R6.4.24	R6.7.9	R6.10.11	R7.1.8
測定項目	測定炉	単位	排出基準				
排ガス	2号炉	ng-TEQ/m^3_N	排出基準値:1 自主規制 運用値:0．01	0.000033	0.00000026	休炉中	休炉中
	3号炉			休炉中	休炉中	0.000033	0.000040
焼却灰	2号炉	ng-TEQ/g	3	0.00018	0.0040	休炉中	休炉中
	3号炉			休炉中	休炉中	0.0033	0.0061
放流下水		pg-TEQ/L	10	0.00072	0.11	8.4	0.085

工場より排出されるダイオキシン類測定結果

年　度				令和5年度			
測定日				R5.4.24	R5.7.7	R5.10.11	排ガス R6.2.24 灰R6.2.22 下水R6.1.9
測定項目	測定炉	単位	排出基準				
排ガス	2号炉	ng-TEQ/m^3_N	排出基準値：1 自主規制 運用値：0．01	0.00012	休炉中	休炉中	0.00068
	3号炉			休炉中	0.0000019	0.000042	休炉中
焼却灰	2号炉	ng-TEQ/g	3	0.010	休炉中	休炉中	0.0022
	3号炉			休炉中	0.034	0.00028	休炉中
放流下水		pg-TEQ/L	10	0.0016	0.00021	0.00036	0.0052