

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年 度			令和5年度							
測定年月日			R5.4.24	R5.4.24						
運転炉			2号炉							
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀またはその化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005						
カドミウムまたはその化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009						
六価クロムまたはその化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01						
ヒ素またはその化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01						
鉛またはその化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03						
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005						
セレンまたはその化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01						

燒却灰・飛灰固化物溶出試験結果

[illegible]

燒却灰・飛灰固化物溶出試験結果

[illegible]

燒却灰・飛灰固化物溶出試験結果

[illegible]