

令和5年度

令和5年6月26日～27日測定

騒音調査

単位：dB

時間区分		調査地点				
		N-1	N-2	N-3	N-4	N-5
8:00～20:00	工場騒音	58	59	58	59	58
	規制基準	60				
20:00～23:00	工場騒音	48	50	44	47	55
	規制基準	55				
23:00～6:00	工場騒音	43	48	43	46	46
	規制基準	50				
6:00～8:00	工場騒音	52	51	47	45	52
	規制基準	55				

令和5年6月26日～27日測定

振動調査

単位：dB

時間区分		調査地点				
		N-1	N-2	N-3	N-4	N-5
8:00～20:00	工場振動	35	34	39	37	44
	規制基準	65				
20:00～8:00	工場振動	30	30	40	34	44
	規制基準	60				

令和4年度

令和4年6月13日～14日測定

騒音調査

単位：dB

時間区分		調査地点				
		N-1	N-2	N-3	N-4	N-5
8:00～20:00	工場騒音	60	59	57	59	59
	規制基準	60				
20:00～23:00	工場騒音	52	52	44	44	47
	規制基準	55				
23:00～6:00	工場騒音	46	45	42	45	43
	規制基準	50				
6:00～8:00	工場騒音	51	51	47	45	45
	規制基準	55				

令和4年6月13日～14日測定

振動調査

単位：dB

時間区分		調査地点				
		N-1	N-2	N-3	N-4	N-5
8:00～20:00	工場振動	43	31	39	34	47
	規制基準	65				
20:00～8:00	工場振動	32	<30	34	32	46
	規制基準	60				

令和3年度

騒音調査

令和3年6月10日～11日測定

単位：dB

時間区分		調査地点				
		N-1	N-2	N-3	N-4	N-5
8:00～20:00	工場騒音	59	60	57	57	63※
	規制基準	60				
20:00～23:00	工場騒音	51	46	45	44	53
	規制基準	55				
23:00～6:00	工場騒音	41	43	42	43	50
	規制基準	50				
6:00～8:00	工場騒音	51	48	44	45	52
	規制基準	55				

※8:00～20:00の時間区分で4回騒音測定したN-5地点において、2回目と3回目で基準値60dBを超過した。

小田急車庫側：62.7dB

焼却施設側：57.3dB



令和2年度

令和2年6月11日～12日測定

騒音調査

単位：dB

時間区分		調査地点				
		N-1	N-2	N-3	N-4	N-5
8:00～20:00	工場騒音	60	59	59	56	60
	規制基準	60				
20:00～23:00	工場騒音	54	49	48	54	50
	規制基準	55				
23:00～6:00	工場騒音	45	43	45	50	46
	規制基準	50				
6:00～8:00	工場騒音	51	49	47	52	55
	規制基準	55				

令和2年6月11日～12日測定

振動調査

単位：dB

時間区分		調査地点				
		N-1	N-2	N-3	N-4	N-5
8:00～20:00	工場振動	40	35	35	37	<30
	規制基準	65				
20:00～8:00	工場振動	<30	<30	33	35	<30
	規制基準	60				