

「多摩清掃工場の発電余剰電力を活用した電力地産地消事業」 質問回答書

No.	質問項目	質問内容	回答内容
1	実施要領	枚数制限はなし、色使用は可の理解でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	実施要領	原本1部、審査用10部とありますが、審査用にはプレゼンと同様に社名やロゴは記載しないという理解でよいでしょうか。	はい。原本の表紙には事務局が社名を確認できる書類を添付してください。
3	実施要領	7項に記載の内容は、審査基準書に記載の審査員評価項目1～3のとおり審査事項対象項目が明確に区分されているわけではありませんが、7項に記載の内容を網羅したうえで、その内容に対して審査事項に照らして審査されるという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	実施要領	プレゼンテーションに関する事項 人数制限はあるでしょうか。	人数制限はありません。ただし、新型コロナウイルス感染症対策として、必要最低限の人員にて参加してください。
5	多摩市公共施設電気需給契約（その1及びその2）	多摩市公共施設電気需給契約仕様書（その1、その2）の2.(3)電力構成（メニュー）において、CO2排出係数ゼロとなる電力であり、相対契約による非FIT非化石証書とトラッキング付きFIT非化石証書とのことですが、これらは、証書に紐づく電気については、供給先の電気との同時同量が必要ということでしょうか？	同時同量である必要はありません。
6	多摩市公共施設電気需給契約（その1及びその2）	余剰電力に付随する非化石証書については、購入する小売電気業者に属し、電力量認定は、小売電気事業者が行うという理解でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。

7		焼却炉の立ち上げ、立下げ時以外の発電中に助燃は、行っていますでしょうか？行っている場合は、投入する助燃の低位発熱量は、炉全体に対する比率はどれくらいでしょうか？	助燃は行っていません。ただし、燃焼悪化時のみ、助燃バーナを使用しております。 燃料は都市ガス（13A）を使用しておりますが、炉全体に対する低位発熱量の比率については極めて低いと考えております。
8		過去5年間の計画外停止の状況（原因、停止期間）を教えてください。	R3年（2021年） 10月：計装機器の不具合により、タービン発電機立上を1日延期。 2月：瞬低発生時、タービン発電機トリップ半日間停止。 R2年（2020年） 11月：燃焼状況悪化により、2日間タービン発電機停止。 6月：タービン発電機立上時、蒸気漏れ発生により、2日間タービン発電機停止。
9	価格提案書	廃棄物発電の年間発電量が約1400万kWh、市の需要が760万kWhとお見受けします。このバランスであれば廃棄物発電の非化石価値を漏れなく充当できるはずで、実際の非化石電気と同時に同量はできなくても地産地消に該当すると認識します。齟齬はないでしょうか。	発電停止期間もあるため、発電量が少ない場合や、地産地消が出来ない期間は標準要求書の電力を調達してください。
10	標準要求書 （組合仕様書）	発電計画誤差についてのインバランスは当方が負担することを想定しておられますか？	事業者負担を想定しています。
11	標準要求書 （組合仕様書）	通告頻度をご教示下さい。（発電計画）	2週間に一度。ただし、通告頻度については別途協議します。
12	価格提案書	燃調なしの固定価格を想定しておられますでしょうか。（売電単価）	お見込みのとおりです。

13	実施要領	提案書の枚数制限はございますか？	ありません。
14	実施要領	業務を委託した場合の経費の見積りについて、提案書へ概算額の記載との認識でよろしいでしょうか？別途押印した見積書は必要でしょうか？	提案書へ概算額を記載してください。押印した見積もりは不要です。
15	価格提案書	売電単価が夏季昼間、その他季平日昼間、休日・夜間での提示となっていますが、売却電力見積額が増加する場合、冬季昼間等の区分を導入してご提案してもよろしいでしょうか？	売電価格のみ可能です。ただし、その詳細が分かるように価格提案書の内訳書を修正してください。
16	多摩市公共施設電気需給契約（その1及びその2）	「電力構成」の内容が確認可能なデータとはどのようなものを想定されていますでしょうか？	期間内の電力構成を証明する書類もしくは電子データ（任意様式）などを想定しています。
17	実施要領	参加申し込み後に諸所の事業から提案書及び提案価格表の提出辞退は可能でしょうか。	可能です。その場合は任意の様式で辞退する旨を参加申込と同じ提出先に届け出てください。
18	運転計画	冬場に炉の定修とありますが、定修時期の変更等のご相談は可能でしょうか。例えば、定修の時期を冬場ではなく、3月などにずらしていただくといったようなイメージです。	相談は可能です。ただし、ごみ搬入量の調整や法的な性能検査などがあるため、3月に変更することは非常に難しいと考えて下さい。
19	多摩市公共施設電気需給契約（その1及びその2）	多摩市公共施設電気需給契約（その1及びその2）仕様書 3. 特記事項（7）に記載のある「「電力構成」の内容が確認可能なデータを提出すること。」というのは、弊社全体の電力構成ではなく本件対象需要場所に提供する、同仕様書2. 仕様（3）で指定のCO2排出係数ゼロとなる電力の構成という認識で相違ないでしょうか。 また、提出は契約期間中1年間の実績を集計し1回の提出でよろしいでしょうか。	提出内容についてはお見込みの通りです。提出回数については4半期に1回の提出をお願いします。

20	標準要求書 (組合仕様書)	当該発電所から得られる非化石価値について、多摩市対象需要施設へ供給し余った分は買取者に帰属する認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
21	標準要求書 (組合仕様書)	非FIT非化石証書に申請にあたり毎月のバイオマス比率が必要となりますが、提出は可能でしょうか。	可能です。毎月、ごみ組成分析の結果を提出します。